



Gräubernstrasse 12  
4410 Liestal

Telefon ++41 61 552 20 00

Gemeinderat Bretzwil  
Wasserversorgung

4207 Bretzwil

21.01.2015 /

## Trinkwasserkontrolle

**100060468**

Erhoben am: 14.01.2015 Erhoben durch: GEMEINDE

Zeitpunkt 07.30 - 08.00 h

Witterung vorher: Regenfälle in den letzten 24 Stunden

ProbenNr	Probenbeschreibung	Befund
200136778	83.10.A Rappenlochquelle (Ersatzquelle, bei Trockenheit genutzt)	BELASTET
200136779	83.15.A Aumattquelle, Rohwasser, Einlauf in Pumstation	BELASTET
200136780	83.15.AF Aumattquelle, nach Mikrofilter, vor UV	BELASTET
200136781	83.15.AUV Quellwasser aufbereitet (nach Filtration und UV-Entkeimung)	IN ORDNUNG
200136782	83.95.N Reservoir, Abgang Netz	IN ORDNUNG
200136783	83.97.N Netzwasser Werkhof, Hahne	IN ORDNUNG



**Untersuchungsergebnisse:**

**200136778 Rappenlochquelle (Ersatzquelle, bei Trockenheit genutzt)**

Wassertemperatur Grad Celsius	8.6
Aerobe mesophile Keime KBE pro mL	500
Escherichia coli KBE pro 100mL	42
Enterokokken KBE pro 100mL	42
Bakteriologischer Befund :	BELASTET

**Untersuchungsergebnisse:**

**200136779 Aumattquelle, Rohwasser, Einlauf in Pumstation**

Wassertemperatur Grad Celsius	8.7
Aerobe mesophile Keime KBE pro mL	44
Escherichia coli KBE pro 100mL	2
Enterokokken KBE pro 100mL	4
Bakteriologischer Befund :	BELASTET

**Untersuchungsergebnisse:**

**200136780 Aumattquelle, nach Mikrofilter, vor UV**

Wassertemperatur Grad Celsius	---
Aerobe mesophile Keime KBE pro mL	9
Escherichia coli KBE pro 100mL	0
Enterokokken KBE pro 100mL	1
Bakteriologischer Befund :	BELASTET



**Untersuchungsergebnisse:**

**200136781 Quellwasser aufbereitet (nach Filtration und UV-Entkeimung)**

---

Wassertemperatur Grad Celsius	---
Aerobe mesophile Keime KBE pro mL	0
Escherichia coli KBE pro 100mL	0
Enterokokken KBE pro 100mL	0
Bakteriologischer Befund :	IN ORDNUNG

---

**Untersuchungsergebnisse:**

**200136782 Reservoir, Abgang Netz**

---

Wassertemperatur Grad Celsius	---
Aerobe mesophile Keime KBE pro mL	0
Escherichia coli KBE pro 100mL	0
Enterokokken KBE pro 100mL	0
Bakteriologischer Befund :	IN ORDNUNG

---

**Untersuchungsergebnisse:**

**200136783 Netzwasser Werkhof, Hahne**

---

Wassertemperatur Grad Celsius	---
Aerobe mesophile Keime KBE pro mL	14
Escherichia coli KBE pro 100mL	0
Enterokokken KBE pro 100mL	0
Bakteriologischer Befund :	IN ORDNUNG

---



**Beurteilung**

Das abgegebene Trinkwasser entsprach zum Zeitpunkt der Probenahme in den untersuchten Parametern den Anforderungen der Verordnung über Trink-, Quell- und Mineralwasser und Anhang 3 Liste B der Hygieneverordnung

**Methode**

Ergänzende Angaben zu den eingesetzten Prüfverfahren und zur Messunsicherheit sind auf Anfrage erhältlich.

Mit freundlichen Grüßen

  
Stephan Wullschleger

Bade- & Trinkwasserkontrolleur

**Beilage:** Rechnung