

ALV, Gräubernstrasse 12, 4410 Liestal

Gemeinderat Bretzwil
Wasserversorgung

4207 Bretzwil

Liestal, 19.09.2016

Trinkwasserkontrolle: 100066100

Erhoben am: 14.09.2016 Erhoben durch: JP
Witterung vorher: Regenfälle vor mehr als 5 Tagen

Zeitpunkt 08.30 - 09.45 h

<u>ProbenNr</u>	<u>Probenbeschreibung</u>	<u>Befund</u>
200151829	83.10.A Rappenlochquelle (Ersatzquelle, bei Trockenheit genutzt)	BELASTET
200151830	83.15.A Aumattquelle, Rohwasser, Einlauf in Pumstation	BELASTET
200151831	83.15.AUV Quellwasser aufbereitet (nach Filtration und UV-Entkeimung)	IN ORDNUNG
200151832	83.97.N Netzwasser Werkhof, Hahne	IN ORDNUNG

Beurteilung

Das abgegebene Trinkwasser entsprach zum Zeitpunkt der Probenahme in den untersuchten Parametern den Anforderungen der Verordnung über Trink-, Quell- und Mineralwasser und Anhang 3 Liste B der Hygieneverordnung

Die amtliche Probennahme ist kostenlos, sofern keine Beanstandungen vorhanden sind.

Methode

Ergänzende Angaben zu den eingesetzten Prüfverfahren und zur Messunsicherheit sind auf Anfrage erhältlich.

Mit freundlichen Grüßen


Stephan Wullschleger

Bade- & Trinkwasserkontrolleur

~~Beilage: Rechnung~~

Untersuchungsergebnisse:**200151829 Rappenlochquelle (Ersatzquelle, bei Trockenheit genutzt)**

Wassertemperatur Grad Celsius	9.9
Aerobe mesophile Keime KBE pro mL	180
Escherichia coli KBE pro 100mL	75
Enterokokken KBE pro 100mL	47
Geruch :	OHNE BEFUND
Bakteriologischer Befund :	BELASTET

Untersuchungsergebnisse:**200151830 Aumattquelle, Rohwasser, Einlauf in Pumstation**

Wassertemperatur Grad Celsius	9.9
Aerobe mesophile Keime KBE pro mL	11
Escherichia coli KBE pro 100mL	2
Enterokokken KBE pro 100mL	1
Geruch :	OHNE BEFUND
Bakteriologischer Befund :	BELASTET

Untersuchungsergebnisse:**200151831 Quellwasser aufbereitet (nach Filtration und UV-Entkeimung)**

Wassertemperatur Grad Celsius	---
Aerobe mesophile Keime KBE pro mL	0
Escherichia coli KBE pro 100mL	0
Enterokokken KBE pro 100mL	0
Geschmack :	OHNE BEFUND
Geruch :	OHNE BEFUND
Bakteriologischer Befund :	IN ORDNUNG

Untersuchungsergebnisse:**200151832 Netzwasser Werkhof, Hahne**

Wassertemperatur Grad Celsius	---
Aerobe mesophile Keime KBE pro mL	7

200151832 Netzwasser Werkhof, Hahne

Escherichia coli KBE pro 100mL	0
Enterokokken KBE pro 100mL	0
Geschmack :	OHNE BEFUND
Geruch :	OHNE BEFUND
Bakteriologischer Befund :	IN ORDNUNG
