



Gräubernstrasse 12
4410 Liestal

Telefon ++41 61 552 20 00

28.01.2014 /

Gemeinderat Bretzwil
Wasserversorgung

4207 Bretzwil

Trinkwasserkontrolle

100056249

Erhoben am: 15.01.2014

Erhoben durch: GEMEINDE

Zeitpunkt 08.30 H

Witterung vorher: Regenfälle in den letzten 24 Stunden

ProbenNr	Probenbeschreibung	Befund
200127374	83.97.N Netzwasser Werkhof, Hahne	IN ORDNUNG

Untersuchungsergebnisse:

200127374 Netzwasser Werkhof, Hahne

Befund :	IN ORDNUNG
Gesamthärte fr.H	30.1
Nitrat mg/L	7.88
Bleibende Härte fr.H	7.74
Wassertemperatur Grad Celsius	---
Alkalität (Karbonathärte) fr.H	22.4
Trübung FNU	0.36
Färbung :	FARBLOS



Beurteilung

Die Proben im öffentlichen Netz entsprachen zum Zeitpunkt der Probenahme in den untersuchten Parametern den Anforderungen an Trinkwasser gemäss Verordnung des EDI über Trink-, Quell- und Mineralwasser (SR 817.022.102) sowie den bisherigen Erfahrungswerten des Kantonalen Laboratoriums.

Für die Informationspflicht an die Konsumenten wurde eine kleine chemisch-physikalische Wasserprobe aus dem Verteilernetz entnommen und auf die relevanten Parameter Gesamthärte und Nitrat untersucht.

Die Wasserhärte wird in der Schweiz in 6 Härtestufen eingeteilt (Gesamthärte in °fH)

< 7 sehr weich >7 bis 15 weich >15 bis 25 mittelhart

>25 bis 32 ziemlich hart >32 bis 42 hart >42 sehr hart

Die sensorische Prüfung zeigt keine negative Beeinflussung des Trinkwassers durch das Verteilernetz.

Methode

Ergänzende Angaben zu den eingesetzten Prüfverfahren und zur Messunsicherheit sind auf Anfrage erhältlich.

Mit freundlichen Grüßen

Stefan Wullschleger

Bade- & Trinkwasserkontrolleur

Beilage: Rechnung