



Gräubernstrasse 12
4410 Liestal

Telefon ++41 61 552 20 00

07.11.2011 /

Gemeinderat Bretzwil
Wasserversorgung

4207 Bretzwil

Trinkwasserkontrolle

100039898

Erhoben am: 19.10.2011

Erhoben durch: SH

Zeitpunkt 7.30-8.20

Lufttemperatur: 6.0 °C

Witterung vorher: TROCKEN

Witterung aktuell: REGNERISCH

<u>ProbenNr</u>	<u>Probenbeschreibung</u>	<u>Befund</u>
200103634	83.97.N Netzwasser Werkhof, Hahne	IN ORDNUNG

Untersuchungsergebnisse:

200103634 Netzwasser Werkhof, Hahne

Befund :	IN ORDNUNG
Wassertemperatur Grad Celsius	17.0
Nitrat mg/L	9.53
Gesamthärte fr.H	32.57
Alkalität fr.H	22.86
Bleibende Härte fr.H	9.71
Trübung FNU	0.31
Aussehen :	IN ORDNUNG
Geruch :	IN ORDNUNG
Geschmack :	IN ORDNUNG



Beurteilung: Die Resultate entsprachen in den untersuchten Belangen den Anforderungen der Lebensmittelgesetzgebung sowie den bisherigen Erfahrungswerten des Kantonalen Laboratoriums.

Ergänzende Angaben zu den eingesetzten Prüfverfahren und zur Messunsicherheit sind auf Anfrage erhältlich.

Mit freundlichen Grüßen

Franziska Hochuli

Bade- & Trinkwasserinspektorin

Beilage: Rechnung